



## 補正箇所リスト

作成日 2020/07/01  
番号 MS20-00008  
審査担当 久保 博史

No.	図面名	補正すべき事項	備考
1	確認申請書第五面	駐車場部分の面積が面積算定図と整合していません。 面積算定図が正と思われますので、第五面の補正をお願いします。	
2	1階平面図兼配置図	道路境界線からの離隔距離を明示してください。	
3	同上	東側隣地境界線による延焼線を明示の上、開口部における防火設備の仕様を明示してください。	
4	同上	必要排気量の根拠を明示してください。	
5	2階平面図	東側隣地境界線による延焼線を明示の上、開口部における防火設備の仕様を明示してください。	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			



1階平面図 1:100



2階平面図 1:100

- ①縮尺
- ②方位
- ③間取り
- ④各室の用途及び床面積
- ⑤壁の位置
- ⑥開口部の位置
- ⑦換気設備
- ⑧住宅用防災警報機
- ⑨給気口などの位置