

## 令和7年度版 建築基準適合判定資格者の手引きの質疑（Q&amp;A）について

No.	ページ	該当箇所	質問	回答
1	236	令和3年 考査B No.8 容積率	備蓄倉庫の部分の床面積(6㎡)を容積率の算定から除いているのはなぜでしょう。 計画の概要5.その他⑨にて備蓄倉庫には該当しないとなっております。	「備蓄倉庫」と「倉庫」で使い分けをしています。したがって、「倉庫1, 2, 3」の「倉庫」については、「備蓄倉庫」には該当しません。