

■室内仕上げ表

階	室名	床			巾木			壁			回縁	天井			備考
		仕上	記号	厚	仕上	H	厚	仕上	記号	厚		仕上	記号	厚	
		下地	記号	厚				下地	記号	厚		下地	記号	厚	
1階	玄関	磁器質施釉タイル150角モルタル		9 30	磁器質施釉タイル150角	150	9	ビニールクロス貼 石こうボード	W1 W5	 12.5	木製回縁	ビニールクロス貼 石こうボード	C1 C4	 9.5	手摺下地
	ホール・廊下	フローリング	F1	15	木製巾木	60	15	ビニールクロス貼	W1		木製回縁	ビニールクロス貼	C1		
		構造用合板	F6	9				石こうボード	W5	12.5		石こうボード	C4	9.5	
	物入	合板1類	F5	15	雑巾摺			合板1類	W4	9.5	木製回縁	合板1類	C3	9.5	
		構造用合板	F6	12											
	納戸	フローリング	F1	15	木製巾木	60	15	ビニールクロス貼	W1		木製回縁	ビニールクロス貼	C1		点検口(天井) ブラインド
		構造用合板	F6	12				石こうボード	W5	12.5		石こうボード	C4	9.5	
	和室 (特定寝室)	本畳敷き	F2		畳寄			じゅらく塗	W2	8	木製回縁	化粧石こうボード	C2	9.5	障子 床:カラマツ縁甲板(7)15
		構造用合板	F6	12				ラスボード	W6	7.5					
	押入	合板1類	F5	15	雑巾摺			合板1類	W4	12.5	木製回縁	合板1類	C3	9.5	
		構造用合板	F6	12											
	台所	フローリング	F1	15	木製巾木	60	15	ビニールクロス貼	W1		木製回縁	ビニールクロス貼	C1		レンジフード、掃除口(トラップ) ビニールクロス貼(準不燃材料)
		構造用合板	F6	12				石こうボード	W5	12.5		石こうボード	C4	9.5	
	居間・食事室	フローリング	F1	15	木製巾木	60	15	ビニールクロス貼／杉板貼	W1/W3	ー/8	木製回縁	ビニールクロス貼	C1		カーテン
		構造用合板	F6	12				石こうボード／ー	W5/ー	12.5/ー		石こうボード	C4	9.5	
2階	洗面・脱衣室	塩化ビニール製床材	F3	2.3	ビニル製巾木	60	15	ビニールクロス貼	W1		塩ビ製回縁	ビニールクロス貼	C1		換気扇、掃除口(トラップ) 点検口(床)、ブラインド、手摺下地 手摺、換気扇
		構造用合板	F6	12				石こうボード	W5	12.5		石こうボード	C4	9.5	
	便所	塩化ビニール製床材	F3	2.3	ビニル製巾木	60	15	ビニールクロス貼	W1		塩ビ製回縁	ビニールクロス貼	C1		ユニットバス1616/バリアフリー仕様 手摺、換気扇、掃除口(トラップ)
		構造用合板	F6	12				石こうボード	W5	12.5		石こうボード	C4	9.5	
	浴室														
	階段	集成材段板	F4	30				ビニールクロス貼	W1		木製回縁	ビニールクロス貼	C1		手摺
								石こうボード	W5	12.5		石こうボード	C4	9.5	
	廊下	フローリング	F1	15	木製巾木	60	15	ビニールクロス貼	W1		木製回縁	ビニールクロス貼	C1		
		構造用合板	F6	12				石こうボード	W5	12.5		石こうボード	C4	9.5	
2階	物入	合板1類	F5	15	雑巾摺			合板1類	W4	9.5	木製回縁	合板1類	C3	9.5	
		構造用合板	F6	12											
	洋室1、2	フローリング	F1	15	木製巾木	60	15	ビニールクロス貼	W1		木製回縁	ビニールクロス貼	C1		カーテン
		構造用合板	F6	12				石こうボード	W5	12.5		石こうボード	C4	9.5	
	主寝室	フローリング	F1	15	木製巾木	60	15	ビニールクロス貼	W1		木製回縁	ビニールクロス貼	C1		カーテン
		構造用合板	F6	12				石こうボード	W5	12.5		石こうボード	C4	9.5	
	便所	塩化ビニール製床材	F3	2.3	木製巾木	60	15	ビニールクロス貼	W1		塩ビ製回縁	ビニールクロス貼	C1		手摺、換気扇 ブラインド
		構造用合板	F6	12				石こうボード	W5	12.5		石こうボード	C4	9.5	

■外部仕上げ表

部位	下地・仕上	備考
基礎	鉄筋コンクリート造布基礎	
外壁	構造用合板厚12mmの上メタルラス、モルタル厚25の上リシン吹付け	
軒裏	繊維混入ケイ酸カルシウム板 厚11mm	防火時間30分（認定番号：QF030RS-〇〇〇〇〇）
外部開口部	アルミ製ドア、アルミ製サッシュ	防火時間20分（認定番号：EB-〇〇〇〇、△△△△、□□□□、●●●●●）
	網入フroot板ガラス6.8mm	防火設備
屋根	野地板:構造用合板 特類 厚12mm	
	アスファルトルーフィング940	
	カラー亜鉛鍍板 厚0.3 瓦棒葺	

■設備概要

・住宅用防災機器

種類	設置場所	種別	検定番号等
住宅用防災機器	全ての居室	光電式煙感知器	鑑ケ第〇～〇号
	台所	定温式熱感知器	鑑ケ第㊸～㊹号
	階段	光電式煙感知器	鑑ケ第〇～〇号

・ホルムアルデヒドに関する使用建築材料表

記 号	建築材料	ホルムアルデヒド'発散等級区分	備 考
F1	複合フローリング	規制対象外(F☆☆☆☆)	
F2	本畳敷き	規制対象外	
F3	塩化ビニル製床材	規制対象外	
F4	タモ集成材	規制対象外(F☆☆☆☆)	
W1・C1	ビニルクロス貼	規制対象外(F☆☆☆☆)	接着剤:規制対象外
C2	化粧石こうボード	規制対象外(F☆☆☆☆)	
W2	じゅらく塗	規制対象外	
W3	杉板貼OS塗	規制対象外	
引違襖戸	ふすま紙	規制対象外(F☆☆☆☆)	接着剤:規制対象外
内装ドア	ユニット製品	規制対象外(F☆☆☆☆)	
収納扉	ユニット製品	規制対象外(F☆☆☆☆)	
洗面化粧台	ユニット製品	規制対象外(F☆☆☆☆)	
キッチン	ユニット製品	規制対象外(F☆☆☆☆)	

・ホルムアルデヒドに関する天井裏等の使用建築材料表

記号	建築材料	ホルムアルデヒド'発散等級区分	備 考
押入(F5・W4・C3)	合板1類	規制対象外(F☆☆☆☆)	
造付収納	ユニット製品	規制対象外(F☆☆☆☆)	
F6	構造合板	規制対象外(F☆☆☆☆)	
W5	石こうボード	規制対象外(F☆☆☆☆)	
W6	ラスボード	規制対象外(F☆☆☆☆)	
C6	石こうボード	規制対象外(F☆☆☆☆)	

・ホルムアルデヒドに関する天井裏等の措置

天井裏等	室名	全ての居室
2F小屋裏		規制対象外材料使用
1F天井裏(2F床裏)		規制対象外材料使用
1F床裏		規制対象外材料使用
外壁		規制対象外材料使用
間仕切壁		規制対象外材料使用

・ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするための構造

種類	機械換気設備(第三種換気)
換気回数	0.63回/h（下表による）
居室出入口の通気措置	ドアのアンダーカット1cm、ふすま、引戸、換気ガラリ
機械換気 最終設置場所	便所(1階、2階)

・居室毎の機械換気設備 ※換気経路ではない納戸、押入は対象外

室 名	床面積 ㎡	平均天井高 h	気 積 ㎡	必要有効 換気量(A) ㎡/h	換気種別	給気機による 給気量(A) ㎡/h	排気機による 排気量(B) ㎡/h	換気回数 n
1F 玄関	2.485	2.580	6.412		第3種換気設備 給気口及び 排気機		80	
1F ホール	5.300	2.400	12.720					
1F 廊下	4.304	2.400	10.330					
1F 階段	2.070	2.175	4.503					
1F 便所	1.820	2.400	4.368					
1F 台所	9.937	2.400	23.849					
1F 居間	16.562	2.400	39.749					
1F 和室・床の間	11.593	2.400	27.824					
2F 廊下	6.624	2.400	15.898		第3種換気設備 給気口及び 排気機		80	
2F 階段	4.140	2.400	9.936					
2F 便所	1.656	2.400	3.975					
2F 主寝室	16.562	2.400	39.749					
2F 洋室1	9.937	2.400	23.849					
2F 洋室2	13.249	2.400	31.798					
				254.960×0.5				
合計			254.960	127.480			160	0.63>0.5

	一級建築士事務所 一級建築士事務所〇〇知事登録〇〇〇〇号 一級建築士〇〇〇〇〇大臣登録第〇〇〇〇号 建築 次郎	〇〇センター建築設計事務所	工事名称	住宅邸新築工事		日付
			図面名称	室内仕上げ表等	縮尺	図番
						03